UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘIZVAT SPRÁVCE VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTYČENÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

STOKA "4"

MĚŘÍTKA 1:500/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

KATASTRY	K.Ú. PROSEČ U SKUTČE / ZÁBOŘÍ U PROSEČE			
DRUH POVRCHU	tráva			
VZDÁLENOSTI ŠACHET	16.04	52.60	39.92	
OZNAČENÍ ŠACHET	ST.Š /94.0°	Š4-1 /185.5°	Š4-2 /177.1°	Š4-3 /181.2°

Š4-4



SROVNÁVACÍ ROVINA 523

STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	533.55	531.68	1.87	531.53	2.02	533.55
	533.55	531.93	1.62	531.78	1.77	533.55
5.99	533.38	532.12	1.60	531.97	1.75	533.73
11.00	533.23	532.28	1.59	532.13	1.74	533.87
13.61	533.63	532.37	1.58	532.22	1.73	533.95
16.04	533.76	532.45	1.60	532.30	1.75	534.04
25.30	534.23	532.74	1.65	532.59	1.80	534.39
40.87	534.66	533.24	1.74	533.09	1.89	534.98
42.28	534.70	533.29	1.74	533.14	1.89	535.03
52.25	534.98	533.61	1.80	533.46	1.95	535.41
63.16	535.40	533.96	1.87	533.81	2.02	535.83
68.64	535.91	534.14	1.90	533.99	2.05	536.04
70.97	536.13	534.26	1.87	534.11	2.02	536.13
87.92	536.93	535.15	1.78	535.00	1.93	
96.57	537.31	535.61	1.70	535.46	1.85	
97.57	537.36	535.66	1.69	535.51	1.84	
0.1						
8.55	537.84	536.24	1.60	536.09	1.75	
11.66	537.98	536.34	1.64	536.19	1.79	
24.81	538.33	536.77	1.56	536.62	1.71	
42.15	539.03	537.32	1.71	537.17	1.86	
53.00	539.66	537.67	1.99	537.52	2.14	
57.00	539.80	537.80	2.00	537.65	2.15	
	539.80	537.80	2.00	537.65	2.15	

529

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–PP280, UR2, SN10, DIN–153.00		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	32.1–68.64	52.8–39.92	32.1–48.45
ULOŽENÍ	lože ze štěrkodrtě 0,15m		
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	147.1–3.00	189.5–3.86	147.1–3.00

STOKA "4–1"

MĚŘÍTKA 1:500/100

KATASTRY	ZÁBOŘÍ U PROSEČE	
DRUH POVRCHU	tráva	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.59	40.41
OZNAČENÍ ŠACHET	Š4-2 /227.0°	Š4-1-1 /234.8°

Š4-1-2



SROVNÁVACÍ ROVINA 525

STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.50	535.91	534.14	1.90	533.99	2.05	536.04
	536.07	534.14	1.93	533.99	2.08	536.07
4.59	536.33	534.17	2.16	534.02	2.31	
10.76	536.33	534.22	2.11	534.07	2.26	
31.46	536.12	534.39	1.73	534.24	1.88	
34.07	536.13	534.41	1.73	534.26	1.88	
42.42	536.18	534.47	1.71	534.32	1.86	
45.00	536.09	534.49	1.60	534.34	1.75	

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–PP280, UR2, SN10, DIN–45.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	8.0–45.00
ULOŽENÍ	lože ze štěrkodrtě 0,15m
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	71.7–1.46

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec: Proseč u Skutče	Kraj: Pardubický	
Investor: Město Proseč u Skutče		

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

KANALIZACE PROSEČ
STOKA "4"

PODÉLNÉ PROFILY

Číslo zakázky	29112012
Druh projektu	DSP
Datum	01/2014
Formát A4	4xA4
Měřítko	Číslo přílohy
1:500/100	D4