

Odbor životního prostředí
/ oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 034574/2023 OŽP/CI - 1416
Spis. Zn.: CR 021870/2023 CI
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
ČVE: M/503/2054

Vyřizuje: Lenka Coufalová
Tel: 469 657 334
E-mail: lenka.coufalova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 17.4.2023

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 7.3.2023 podalo

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č.p. 18, 539 44 Proseč u Skutče, CZ-NACE 84110,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Obytný soubor Vyhlídka - Proseč, technická infrastruktura - DÍLČÍ ČÁST STAVBY
SO 303 kanalizace dešťová
SO 307 retenční nádrž západ
SO 308 retenční nádrž východ
(dále jen "stavba")

Místo stavby:

Název kraje	Pardubický
Název obce a identifikátor	Proseč [572080]
Katastrální území a identifikátor	Proseč u Skutče [733181]
Katastrální území a identifikátor	Záboří u Proseče [733199]

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dotčené pozemky v k.ú. Proseč u Skutče	2009/1, 2024, 2023, 1060/3,
Dotčené pozemky v k.ú. Záboří u Proseče	1600/1, 2648/1, 1585/2, 1579/1, 1586, 1587, 1579/27, 1579/8, 1579/12, 1588/2, 2647/1
Přímé určení polohy – začátek ŠD5-1cca (S-JTSK)	1090245 625989
Přímé určení polohy – konec ŠD1-1 cca (S-JTSK)	1090254 626248
Přímé určení polohy – ŠD2-8 cca (S-JTSK)	1090561 626217

RETENČNÍ NÁDRŽ VÝCHOD

Dotčené pozemky v k.ú. Proseč u Skutče	2022/2, 2009/1
Přímé určení polohy – cca (S-JTSK)	1090244 625970

RETENČNÍ NÁDRŽ ZÁPAD

Dotčené pozemky v k.ú. Záboří u Proseče	1579/27, 1
Přímé určení polohy – cca (S-JTSK)	1090383 626267

Účel souboru staveb: odvod srážkových vod.

Společné povolení pro předmětný soubor staveb vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí **rozhodnutí ze dne 18.6.2021** spis.zn. CR 013135/2021 Kk č.j. CR 024535/2021 OŽP/Kk -0531.

Popis souboru staveb:**SO 303 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – STOKY**

Kanalizace je z potrubí PVC-U DN 200, 300, 400 a 600. Celková délka nově navržených stok dešťové kanalizace je 1360,25 m. Součástí stoky „D1“ je retenční objekt „Retence 03“. Dešťové vody budou akumulovány a zasakovány v retenčním objektu tvořeném systémem komor AS-KRECHT. Celá galerie je uložena na cca 20 cm silnou podkladovou vrstvu z drceného šterku a zasypana vrstvou 10 cm drceného šterku. Za retenčním objektem je šachta ŠD1-4A s regulátorem odtoku. Regulovaný odtok z retenčního objektu bude 12,0 l.s⁻¹

SO 304 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PŘÍPOJKY

Jedná se o napojení jednotlivých stavebních pozemků na stoky dešťové kanalizace v celkovém počtu 42 ks, délky cca 300 m a dále napojení liniového odvodnění na stoku dešťové kanalizace v délce 21,00 m. Potrubí bude z materiálu PVC 160 a 200, KG, SN8. (Přípojky uličních vpustí jsou součástí stavby komunikací a nejsou předmětem tohoto řízení). **Tento stavební objekt nepodléhá vydání kolaudačního souhlasu.**

SO 307 RETENČNÍ NÁDRŽ „ZÁPAD“

Jedná se o obnovu stávající vodní plochy a rozšíření na retenční nádrž včetně malého litorálního pásma. Je vybudován manipulační objekt - požerák s odtokem a bezpečnostním přepadem. Dále pak tři vtokové objekty z dešťové kanalizace. Nádrž je zahloubená s výškou hráze nad stávající terén max. 0,40 m.
objem celkového ovladatelného prostoru = 1389 m³
objem prostoru stálého zadržení = 993 m³
objem celkového retenčního neovladatelného prostoru = 396 m³
plocha při maximální hladině = 834 m²
plocha při provozní hladině = 748 m²
kóta maximální hladiny = 555,70 m n. m.
kóta hladiny stálého nadržení = 555,20 m n. m.
maximální hloubka nádrže = 3,00 m
délka hráze 123 m
max. výška hráze = 0,40 m

SO 308 RETENČNÍ NÁDRŽ „VÝCHOD“

Obnova stávající vodní plochy a rozšíření na retenční nádrž. Je vybudován manipulační objekt - požerák s odtokem a bezpečnostním přepadem. Dále pak jeden vtokový objekt z dešťové kanalizace. Nádrž je zahloubená s výškou hráze nad stávající terén max. 0,40 m.
objem celkového ovladatelného prostoru = 243 m³
objem prostoru stálého zadržení = 81 m³

objem celkového retenčního neovladatelného prostoru = 162 m³
plocha při maximální hladině = 277 m²
plocha při provozní hladině = 173 m²
kóta maximální hladiny = 549,50 m n. m.
kóta hladiny stálého nadržení = 548,80 m n. m.
maximální hloubka nádrže = 2,00 m
délka hráze 89 m
max. výška hráze = 0,40 m

Odůvodnění:

Dne 7.3.2023 podal stavebník Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č.p. 18, 539 44 Proseč u Skutče žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Vodoprávní úřad provedl dne 17. dubna 2023 (pondělí) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, o jejímž výsledku pořídil protokol.

Podmínky ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona jsou splněny. Na stavbě nebyly zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, což je dokladováno stanoviskem a výsledky předepsaných zkoušek a skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Dále vodoprávní úřad ověřil soulad provedení stavby se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a dále, že byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

Změny stavby v podobě nepodstatných odchylek od ověřené projektové dokumentace, v souladu s ustanovením § 118 odst. 7 stavebního zákona, projednal vodoprávní úřad při vydání kolaudačního souhlasu. Nepodstatné odchylky jsou součástí ověřené dokumentace skutečného provedení stavby.

Stavbu lze podle § 126 odst. 1 stavebního zákona užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu užívání stavby je podle § 126 odst. 2 stavebního zákona přípustná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení příslušného stavebního úřadu.

Vodoprávní úřad na základě výše uvedených skutečností vydal kolaudační souhlas a tím povolil trvalé užívání stavby.

Společné povolení bylo vydáno pro stavbu Obytný soubor Vyhlídka - Proseč, technická infrastruktura. Tento kolaudační souhlas se týká pouze dílčí části povolené stavby a to **SO 303 kanalizace dešťová, SO 307 retenční nádrž západ a SO 308 retenční nádrž východ**. Pro stavbu, která byla součástí povolení stavby SO 304 kanalizace dešťová - přípojky se kolaudační souhlas nevydává.

Tento kolaudační souhlas je konečný pro užívání stavby dle povolení - **rozhodnutí ze dne 18.6.2021** spis.zn. CR 013135/2021 Kk č.j. CR 024535/2021 OŽP/Kk -0531.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

Město Proseč, IDDS: mgdb3h7

