



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**OPTIMA spol. s r.o.**

Žižkova 738  
Vysoké Mýto  
566 01

Vyřizuje:  
Shánělová Pavlína

Telefon:  
774 554 721  
465 382 381

Datum:  
26.04.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Proseč Záboří  
Stavebník: Město Proseč, Proseč 18, Proseč 539 44  
Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 12/04/24 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Parkoviště u firmy Santé v Proseči**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



Česká  
Abilympijská  
Asociace

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ,TZ, Bezbariérové užívání, Detaily bezbariérových úprav, Situace)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: C267363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
OPTIMA spol. s r.o.  
firma

.....  
SHANELOVA  
jméno

.....  
25.10.12  
datum

.....  
[podpis]  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)  
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

**b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání staveb – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010.

Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 12.03.04.

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na veřejných prostranstvích osvětlit. Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava terénu.

Na stávajícím chodníku u firmy Ergotep bude snížena obruba na výšku 0,02m s částečným předláždáním chodníku. Snížení obruby bude provedeno také na chodníku u firmy Santé u silnice III/3545.

V místě snížení obruby na výšku 0,02m bude zřízen varovný pás šířky 0,4m z reliéfní kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní dlažby ukončený v místě výšky obruby 0,08m.

Podle ČSN 73 6110 Změna Z1 dle obrázku 33 (opatření pro přecházení chodců v závislosti na počtu chodců ve špičkové hodině a počtu vozidel ve špičkové hodině v obou směrech) nejsou opatření pro přecházení chodců v mezikřižovatkových úsecích nutná. V závislosti na místních podmínkách se použije opatření usnadňující přecházení, tedy použití varovného pásu se snížením obruby na 0,02m.

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je provedeno v šířce 3,50m, délce 4,50m (přesah vozidla 0,5m do zeleně). Příčný sklon parkovacího stání je 1,0%, podélný 0,5%.

Vodící linie v místě stávajících chodníků u firmy Ergotep tvoří zástavba a u chodníku u firmy Santé u silnice III/3545 bude osazen silniční obrubník na výšku 0,06m. Z důvodu stávajících parkovacích stání vedle chodníku je nutno použít silniční obrubník místo záhonového, osazený na výšku obruby 0,06m.

**c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí**

Agresivní podzemní voda, bludné proudy ani poddolovaná území se v daném prostoru nevyskytují. Stavba se nenachází v zátopovém území.

**d) Splnění požadavků dotčených orgánů**

Dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů.

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Skladovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Př. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

č.j. 12/04/24 se um-sb  
datum 26.4.2012

Vysoké Mýto duben 2012

Zpracoval: Ing. Šárka Smetanová

# OPTIMA spol. s r.o.

## PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Ceská atletická asociace, o.s.  
 Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
 IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
 konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
 Ptk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
 tel.: 774 554 721

*č.j. 12/04/14 ve VM-ph  
 datum 16.4.2012*

Kreslil:	ING. SMETANOVÁ	<i>Smetanova</i>	<b>OPTIMA spol. s r.o.</b> PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465423905, fax: 465423935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	ING. SMETANOVÁ	<i>Smetanova</i>	
Zodp. projektant:	ING. NETOLICKÝ	<i>Netolický</i>	
Hlavní projektant:	ING. SHEJBAL	<i>Shejbal</i>	
Technická kontrola:	ING. NETOLICKÝ	<i>Netolický</i>	
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: PROSEČ	
Investor: MĚSTO SLATIŇANY			Stupeň: DSP + DZS
<b>PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI</b>			Zak. č.: 3299 - 11 - 3
			Arch. č.: 2724
			Datum: 05/2012
			Formát:
Obsah: <b>BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ</b>			Měřítko: Č. výkresu: <b>B 6</b>

**k). ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  
POHYBU A ORIENTACE**

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010.

Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 12.03.04.

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na veřejných prostranstvích osvětlit. Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava terénu.

Na stávajícím chodníku u firmy Ergotep bude snížena obruba na výšku 0,02m s částečným předlážděním chodníku. Snížení obruby bude provedeno také na chodníku u firmy Santé u silnice III/3545.

V místě snížení obruby na výšku 0,02m bude zřízen varovný pás šířky 0,4m z reliéfní kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní dlažby ukončený v místě výšky obruby 0,08m.

Podle ČSN 73 6110 Změna Z1 dle obrázku 33 (opatření pro přecházení chodců v závislosti na počtu chodců ve špičkové hodině a počtu vozidel ve špičkové hodině v obou směrech) nejsou opatření pro přecházení chodců v mezikřižovatkových úsecích nutná. V závislosti na místních podmínkách se použije opatření usnadňující přecházení, tedy použití varovného pásu se snížením obruby na 0,02m.

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je provedeno v šířce 3,50m, délky 4,50m (přesah vozidla 0,5m do zeleně). Příčný sklon parkovacího stání je 1,0%, podélný 0,5%.

Vodící linie v místě stávajících chodníků u firmy Ergotep tvoří zástavba a u chodníku u firmy Santé u silnice III/3545 bude osazen silniční obrubník na výšku 0,06m. Z důvodu stávajících parkovacích stání vedle chodníku je nutno použít silniční obrubník místo záhonového, osazený na výšku obruby 0,06m.

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Šladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Přk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

č.j. 12/04/24 PR VM-vh  
obsm 26.4.2012 AH

Ve Vysokém Mýtě duben 2012

Ing. Šárka Smetanová

## LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

— — — — —	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
— — — — —	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
— — — — —	VODOVOD
— — — — —	PLYNOVOD — STL
— — — — —	KABEL SDĚLOVACÍ
— — — — —	KABEL NN
— — — — —	NADZEMNÍ VEDENÍ NN
— — — — — VO+MR	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS

## LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

— — — — —	PŘÍPOJKY VPUSTÍ
— — — — —	PŘELOŽKA VEDENÍ TELEFÓNICA CR, a.s.

## LEGENDA POVRCHŮ

	ŽIVIČNÝ POVRCH — KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
	ŽIVIČNÝ POVRCH — DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE
	ZELEŇ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA — ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.60mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ — KOMPLETNÍ KONSTRUKCE — ZÁMKOVÁ DL. ŠEDÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.80mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ — DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE — ZÁMKOVÁ DL. ŠEDÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.80mm
	VAROVNÝ PÁS Š. 0,4m — RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.60mm
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	SNÍŽENÁ OBRUBA, VÝŠKA 0,02m
	NOPOVÁ FÓLIE

5 x PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÉ

7 x PARKOVACÍ STÁNÍ ŠIKMÉ (75°)

1 x PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE


PARKOVACÍ STÁNÍ BUDE ODDĚLENO POMOCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY ČERVENÉ  
— OBDÉLNÍK 200/100 TL. 80mm

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.  
Před zahájením stavebních prací je nutno  
požádat o podrobné vytyčení !

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém JTSK

Česká obělymptijská asociace, o.s.  
Stadkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porád. středisko bezbariérovosti  
Přk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721


č.j. 12/04/24 ve vm-sh  
dopln 26.4.2012 fl



# SO 101

Kreslil:	ING. SMETANOVÁ		<b>OPTIMA</b> spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	ING. SMETANOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. NETOLICKÝ		
Hlavní projektant:	ING. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. NETOLICKÝ		
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: PROSEČ	
Investor: MĚSTO PROSEČ			Stupeň: DSP + DZS
Akce:	PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI		Zak. č.: 3299 - 11 - 3
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ			Arch. č.: 2724
Obsah:	SITUACE		Datum: 04/2012
			Formát: 3 A4
			Měř.: 1 : 250
			Kóty: M
			Číslo příl. výkresu: C 1.2

## ÚPRAVA PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU



Česká obilimpická asociace, o.s.  
Skladovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
konz. a porad. středisko bezbariérovosti  
Přk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 774 554 721

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém JTSK

č.j. 12/04/24 SR UM-VB  
do m. 26.4.2012 fl

**SO 101**

Kreslil:	ING. SMETANOVÁ		  	<b>OPTIMA</b> spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	ING. SMETANOVÁ			
Zodp. projektant:	ING. NETOLICKÝ			
Hlavní projektant:	ING. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. NETOLICKÝ			
Kroj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: PROSEČ		
Investor: MĚSTO PROSEČ			Stupeň:	DSP + DZS
<b>PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI</b>  Objekt: <b>SO 101 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ</b>  Obsah: <b>DETAILY BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV</b>			Zak. č.:	3299 - 11 - 3
			Arch. č.:	2724
			Datum:	04/2012
			Formát:	4 A4
			Měř.:	1 : 50
			Kóty:	M
			Číslo příl. výkresu:	<b>C 1.4</b>