

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 603/TD/11

Vyřizuje: Václava Horáková

Tel./mob.: 469669945

E-mail: vaclava.horakova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 8. 6. 2011

Optima spol. s.r.o.

Projektová, inž. a stav. činnost

Žižkova 738/IV

566 01 Vysoké Mýto

Věc: Proseč – parkoviště u firmy Sante - vyjádření k existenci sítí

(předloženo: situace)

V trase navrhovaného parkoviště se nachází vodovod ve správě VS Chrudim a.s., který má na úroveň stávajícího povrchu vyveden vodovodní poklopy. Veškeré dotčené poklopy budou přeosazeny do úrovně nové nivelety terénu a řádně podbetonovány. Osazení do nové nivelety musí být provedeno ještě před pokládkou poslední povrchové vrstvy parkoviště, tak aby nebylo nutné provádět kruhové obříznutí poklopu a jeho následnou úpravu v již hotové komunikaci.

Upozorňujeme, že poklopy nelze umisťovat v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny musí být celou plochou umístěny v jedné ploše - v komunikaci, v chodníku atd.

Tyto poklopy včetně zemních zákopových souprav od vodovodních uzávěrů je nutné respektovat, tzn. že při provádění zemních nebo jiných prací je **prováděcí organizace povinná** učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Luži (pan Tomášek 603899860) o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního řadu v naší správě (pan Schmied 603899861). (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné náradí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Luži přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

PLATNOST PRODLOUŽENA DO 19-04-2013 .

Na vědomí: provoz Luže

Příloha: informativní zákres sítí

**VS Chrudim**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace

-33-

Ing. Václav Kloboučník

vedoucí technického oddělení

**VS Chrudim**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace

-33-

V2. Nam!

VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
Technické oddělení
technická dokumentace

I zájmovém území se nachází
důležitá zařízení ve správě
várenské společnosti Chrudim, a.s.

Před zahájením projekčních stavebních prací
nutno požádat provoz
o vytyčení sítě ve správě VS Chrudim, a.s.

Platnost tohoto vyjádření
je 1 rok

08-06-2011



Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace

/ zájmovém území se nachází
územní zařízení ve správě
dárenské společnosti Chrudim, a.s.

nutno požádat provoz 18

Přátelství tohoto vyjádření
je 1 rok

08-06-2011