



Oddělení majetkové správy Chrudim

Optima spol. s r.o.
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn./ze dne:	19.8.2011	V Chrudimi dne:	5.9.2011
Naše značka:	SUSPK-4532/2011	Vyřizuje:	Polanská

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu
„Parkoviště u firmy Sante v Proseči“**

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd a Správa a údržba silnic Pardubického kraje má na základě zřizovací listiny právo hospodařit s jeho majetkem.

SÚSPK - MS Chrudim, souhlasí s umístěním a realizací výše uvedené stavby jak je navrženo v předložené projektové dokumentaci vypracované f. Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto. Navržená stavba, spočívající ve výstavbě parkovacích míst pro f. Sante, Ergotep a družstvo invalidů a v rekonstrukci stávajícího dopravního připojení na pozemek v naší správě p.p.č. 2581/1 v k.ú. Záboří u Proseče, musí být realizována v souladu s předloženou PD a našimi uvedenými podmínkami.:

- místo napojení musí být plynulé, ve shodné niveletě s vozovkou silnice III/354 5 v km cca 12,100 ve městě Proseč

- v místě dopravního připojení musí být vozovka v případě nutnosti v potřebném rozsahu zaříznuta (zfrézována), podbetonována a doplněna živичnou směsí; spára tohoto napojení musí být vhodně vodonepropustně ošetřena

- povrch připojované komunikace musí být zpevněný a bezprašný (živice, dlažba aj.)

- srážkové vody z dopravního připojení a veškerých zpevněných ploch, nesmí stékat na vozovku silnice III/354 5

- stavbou nesmí být narušeno směrové a výškové uspořádání komunikace

- v případě, že stavbou zpevněných ploch a snížením stávajících obrub dojde k poškození kraje vozovky, musí být provedeno její zařízení k nejvzdálenějšímu lomu, podbetonování a doplnění směsí ABJ až k obrubě (pruh živice v jednotné šíři); takto vzniklé spojení musí být opatřeno vhodným vodonepropustným překrytím (pružnou těsnicí hmotou)





Oddělení majetkové správy Chrudim

- dopravní značení nutné k zabezpečení této vyvolané investice musí být zahrnuto v rozpočtu stavby (k tíži investora)
- v případě, že stavbou (inž. sítěmi) dojde k zásahu do sil. pozemku nutno vyžádat od SÚSPK souhlas se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6. písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Josef Novák
vedoucí majetkové správy Chrudim



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

24

