



Č.j.: KRPE-32753/ČJ-2011-170306

Chrudim 26. září 2011

Počet listů: 1

Přílohy: PD

Optima spol. s.r.o.

Projektová, inž. a stav. činnost

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení**

Dne 20.09.2011 byla na Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci:

**„Parkoviště u firmy Sante v Proseči“.**

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává k projektu následující stanovisko:

- komunikace budou odpovídat ČSN 73 6110 a souvisejícím předpisům,
- upozorňujeme, aby chodník byl v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.; nutnost zřízení varovných pásů v místech snížení obrubníků pod 0,08 m (čl. 10.1.2.12 ČSN 73 6110), včetně dalších podmínek uvedených v ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a to i v místech ukončení chodníků, podélný sklon komunikace pro chodce smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33%), dále je nutno vytvořit přirozenou vodící linii chodníku dle čl. 1.2.1.1. vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., např. osazením obrubníku trávníku s výškovým přesahem 60 mm,
- parkovací stání budou odpovídat ČSN 73 6056 (změna březen 2011), ČSN 736110 a

Všeřdovo náměstí 46  
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250  
Fax: +420 974 572 258  
E-mail: dir@mvcr.cz

vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb.; u vyhrazeného stání smí být podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5%. Na zřízených parkovacích místech musí být vyznačeno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, orientace dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, je nutné samostatně označit DZ IP 12 se symbolem O1, včetně vodorovné dopravní značky V 10f,

- stavebními úpravami nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů pro danou křižovatku komunikace vedoucí k firmě Sante a sil. III/3545, rozhledové poměry musí splňovat podmínky dle ČSN 73 6102,
- umístěním dopravního značení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a vydání předchozího souhlasu se zvláštním užíváním komunikací“,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ HOŘEHLIVSKÉ POLICIE  
PANDUŠOVSKO  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
537 28 CHRUDIM

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránová

tel. 974572257

15. npr. David  
npr. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu









## LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

— — — — —	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
— — — — —	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
— — — — —	VODOVOD
— — — — —	PLYNOVOD — STL
— — — — —	KABEL SDĚLOVACÍ
— — — — —	KABEL NN
— — — — —	NADZEMNÍ VEDENÍ NN
— — — — — VO+MR	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS

## LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

— — — — —	PŘÍPOJKY VPUSTÍ
— — — — —	PŘELOŽKA VEDENÍ TELEFÓNICA O2 CR, a.s.

## LEGENDA POVRCHŮ

	ŽIVIČNÝ POVRCH
	ZELEŇ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA — ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.60mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ — ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.80mm
	VAROVNÝ PÁS — ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ — OBDÉLNÍK 200/100 TL.60mm
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	SNÍŽENÁ OBRUBA, VÝŠKA 0,02m
	NOPOVÁ FÓLIE

5 x PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÉ  
7 x PARKOVACÍ STÁNÍ ŠIKMÉ (75°)  
1 x PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
PARKOVACÍ STÁNÍ BUDE ODDĚLENO POMOCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY ČERVENÉ  
— OBDÉLNÍK 200/100 TL. 80mm

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEŠITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
537 20 CHRUDIM



KRPE - 32753/22-2011-110306



Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.  
Před zahájením stavebních prací je nutno  
požádat o podrobné vytyčení !

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém JTSK



Kreslil:	ING. SMETANOVÁ		<div> <small>spol. s r.o.</small></div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div> <div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935</div> <div>e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zpracoval:	ING. SMETANOVÁ			
Zodp. projektant:	ING. NETOLICKÝ			
Hlavní projektant:	ING. NETOLICKÝ			
Technická kontrola:	ING. NETOLICKÝ			
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: PROSEČ		
Investor: MĚSTO PROSEČ			Stupeň:	DUR+DSP
Akce:  <b>PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI</b>			Zak. č.:	3299 - 11 - 3
			Arch. č.:	2724
			Datum:	08/2011
			Formát:	6 A4
			Obsah:	Měr.: <b>1 : 250</b> Kóty: M
<b>SITUACE</b>				