

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 898/TD/11

Vyřizuje: Václava Horáková

Tel./mob.: 469669945

E-mail: vaclava.horakova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 26. 8.2011

Optima s.r.o.

ing. Smetanová

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

Věc: Proseč – parkoviště u firmy Santé v Proseči – vyjádření k PD a přeložce vedení Telefonica 02

(předloženo: situace)

I nadále platí naše vyjádření č.603 ze dne 8.6.2011.

Při přeložce telefonního vedení je nutné respektovat vodovodní řad řad ve správě VS Chrudim, a.s. ,to znamená dodržet min. odstupovou vzdálenost, a to:

1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
2. Mezi vodovodními armaturními šachtami a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 2,0 m.

V případě, že nebude možné tyto podmínky dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s provozem VS Chrudim, a.s. v Luži (pan Tomášek 603899860) před vydáním stavebního povolení.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou tento vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Luži o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního řadu v naší správě (pan Zindulka 603899869). *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Luži přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

technické oddělení

technická dokumentace -33-

Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení



Na vědomí: provoz Luže
Příloha: informativní zákres sítí