


ULOŽENÍ KANALIZACE
V TRAVNATÉ PLOŠE



LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRTI DO VELIKOSTI ZRN 8–16mm
- 2 – HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE – 150mm VEL. ZRN 8–16mm
- 3 – ZHUŤŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 4 – TROUBA PP KANALIZAČNÍ

ŠÍŘKY RÝH

DN	(mm)	150	250	300	400	500	600
t	(mm)		4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	800	1100	1100	1200	1300	1400
s–hl. přes 4m	(mm)		1300	1400	1500	1600	1700
PÍSK. LOŽE	(m ³ /m)		0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBSYP	(m ³ /m)		0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBÍ	(m ³ /m)		0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM								
Zodpov. projektant										
Ing. Pravec František		Vyracoval		Ing. Kopecký Josef		Kontrola				
Obec		Proseč u Skutče		Kraj		Pardubický				
Investor		Město Proseč u Skutče								
KANALIZACE PROSEČ STOKA "4"						Číslo zakázky				291120121
						Druh projektu				DSP
						Datum				01/2014
						Formát A4				2xA4
						Měřítko				Číslo přílohy
ULOŽENÍ POTRUBÍ						1:25				D6

