

## DODATEK Č.1 K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a podle § 66 a násl. 69 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v Proseči dne 30. 9. 2011, schválené Zastupitelstvem města Proseč dne 22. 9. 2011 usnesením č. 5/2011

mezi účastníky:

### **Městem Proseč**

se sídlem Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče  
zastoupené Janem Macháčkem, starostou města  
IČO: 00270741

a

**Petrem Stodolou**, Proseč 353, psč. 53944

**Veronikou Zlatohlávkovou**, Zahradní 234, Trhová Kamenice, psč. 53952

Tento dodatek upravuje bod V/4 stávající plánovací smlouvy: Připojení k distribuční soustavě ČEZ. Dimenze a napojovací bod je samostatně řešen v projektové dokumentaci. Přípojný bod je určen smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení číslo: **13\_SOBS01\_4120817904** mezi žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s. (viz. příloha). Přípojné místo je určeno na pozemku parc.č. 570/5, 703, 570/2 respektive 570/11 vše k.ú. Podměstí 733172.

### **Doložka o schválení podle § 41 zákona o obcích**

Tento dodatek č. 1 plánovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města Proseč dne 10. 9. 2013 usnesením č. 3/2013.

V Proseči dne: 11. 9. 2013

  
MĚSTO PROSEČ  
Proseč 18  
539 44 Proseč u Skutče  
IČ: 00270741 DIČ: CZ00270741  
Tel: 469 321 137 Fax: 469 321 327

Město Proseč  
zastoupené Janem Macháčkem  
starostou města

**MĚSTO PROSEČ**

Schváleno radou / zastupitelstvem města  
usnesením č. 3/2013  
ze dne 10. 9. 2013

V Proseči dne: 11. 9. 2013



Veronika Zlatohlávková



Petr Stodola



## Příloha č. 1 smlouvy 13\_SOBS01\_4120817904

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4120817904

### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Proseč, kat.území: Podměstí, parc.č.658/2, 539 44 Proseč

### MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

### TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

### PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Teplotná čerpadla pohon	0,00	9,00	9,00

### PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na přístupném místě.

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Bude vybudována nová kabelová přípojka z nové kabelové skříně, která se buduje na pozemku parc.č.570/2. Přípojka bude ukončena v nové pojistkové skříni na hranici pozemku žadatele (parc.č.658/2).

### ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

### DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

### PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.