



Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu životního prostředí

jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona za aplikace podmínek
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 2014

Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci



název veřejné zakázky:	Výběr zhotovitele zakázky MATEŘSKÁ ŠKOLA č.p. 70 A OBECNÍ KNIHOVNA PROSEČ - OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE	
druh zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu 2. kategorie	
zadavatel:	sídlo: IČ: zápis v OR: osoba oprávněná jednat: tel., fax: e-mail:	Město Proseč Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 002 70 741 nezapsané v obchodním rejstříku Jan Macháček, starosta +420 469 321 137/+420 469 321 327 starosta@prosec.cz

V zadávacím řízení byla podána následující žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Žádost o vydání dodatečné informace č. 2/1)

I po upřesnění dodatečné informace č. 1 dosud nebyl vyjasněn zásadní problém specifikace oken. Jaké Uw celého okna mají splňovat okenní výplně, v TZ je uvedeno 0,7; v tabulce prvků je uvedeno 1,0.

Dodatečná informace č. 2/1)

V souladu s podmínkami energetického auditu bude Uw (celého okna) 1,0W/m2K; uchazeč je oprávněn nabídnout lepší parametry.

Zadavatel vydává tyto dodatečné informace na základě sdělení projektanta. Vydáním těchto dodatečných informací zadavatel nemění zadávací podmínky, tedy ani nerozšiřuje počet potenciálních uchazečů; zadavatel necítí potřebu prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Proseč, 4. 8. 2014



Jan Macháček, starosta města



Ing. Ludvík Blažek,
administrátor zadávacího řízení